

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
1./2000. számú Jegyzői intézkedés

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

I.

TŰZVÉDELMI FELADATOK

A jegyző hatásköre

1.§.

○ (1) A jegyző tűzvédelmi feladatkörét tűzvédelmi megbízottja útján látja el.

(2) A jegyző távollétében feladatkörét a

- polgármester
 - (kijelölt) alpolgármester,
 - aljegyző,
 - kijelölt szervezeti egység vezető
- látja el.

(1) A jegyző láttamozza a tűzvédelmi felelős által vezetett valamennyi dokumentációt:

- tűzvédelmi szemlék és tűzesetek jegyzőkönyvei,
- tűzoltó készülékek nyilvántartása,
- tűzvédelmi oktatások naplója,

A tűzvédelmi felelős feladatköre

2.§

(1) A tűzvédelmi felelős folyamatos tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően látja el.

(2) A tűzvédelmi felelős feladatai a következők:

- elvégzi a Polgármesteri Hivatal létesítményeinek tűzvédelmi osztályba sorolását, ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását,
- biztosítja a tűzoltó készülékeket és felülvizsgálja azok üzembiztonságát,
- gondoskodik a köztisztviselők és más foglalkoztatottak előzetes, ismétlődő és rendkívüli tűzvédelmi oktatásáról, valamint annak dokumentálásáról,
- részt vesz a tűzvédelmi szemléken, a tapasztaltak alapján megszünteti a hiányosságokat és a megtett intézkedésekről beszámol a jegyzőjének,
- írásban engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket (hegesztés, stb.)

A szervezeti egység vezetői és a gondnok feladatai:

3.§

(1) A szervezeti egység vezető köteles a tűzvédelmi felelős feladatainak ellátását segíteni. Tűzvédelmi feladatkörébe tartozik a szükséges tűzoltó eszközöket és egyéb berendezéseket megrendelni, valamint a Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi állapotát az általa vezetett szervezeti egység tekintetében ellenőrizni.

A köztisztviselők és más foglalkoztatottak tűzvédelmi köteleességei

4.§

A Polgármesteri Hivatal területén dolgozó valamennyi köztisztviselő és más foglalkoztatott feladata:

- a) A Polgármesteri Hivatal területén a tűzvédelmi szabályok és a tilalmi rendelkezések (pl. dohányzás és nyílt láng használata) betartása,
- b) A használt elektromos és egyéb Polgármesteri Hivatali berendezések üzembiztonságának ellenőrzése és a használati utasítások szerinti pontos kezelése, valamint a munka után a berendezések áramtalanítása.
- c) A kijelölt közlekedési utak szabadon tartása, azok és a tűzoltó berendezések eltorlaszolásának megakadályozása, a hulladék megfelelő helyre való eltávolítása.
- d) A tűzvédelmi oktatáson való aktív részvétel és a tűzoltó készülék kezelésének ismerete.
- e) A tüzeset jelentése a tűzoltóságnak, illetve a tisztségviselőknek.
- f) A tűzoltásban való részvétel.

II.

ÁLTALÁNOS BIZOTNSÁGI SZABÁLYOK

Dohányzás és nyílt láng használata

5.§

- (1) A Polgármesteri Hivatali épületekben (irodahelyiségekben, közlekedési utakon, egyéb helyiségekben) tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolni és nyílt tüzet gyújtani tilos.
- (2) Szabadban tüzet gyújtani, illetve tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. Figyelembe kell venni a környezetvédelmi és a helyi önkormányzati előírásokat, a tűzrakó hely közelében tűzoltásra alkalmas anyagokat és felszerelést kell tartani. A tüzelés színhelyét őrizetlenül hagyni tilos.

- (3) A Polgármesteri Hivatal teljes területén munkaidő alatt, valamint ügyelet stb. ellátása közben – az arra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás.
- (4) A Polgármesteri Hivatalban dohányzásra kijelölt helyek a következők:
- A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet az irányadó
- (1) Az irodahelyiségekben csak akkor lehet dohányozni, ha az ott dolgozó alkalmazottak ehhez hozzájárulnak.

A közlekedési utak és a kijáratok védelme

6.§

- (1) A létesítmény közlekedési, valamint vízszerezési helyeihez vezető útjait állandóan szabadon kell tartani. Az udvar bejáratának és területének állandóan a tűzoltó gépjárművek számára járható állapotban kell lenni.
- (2) Tilos az épületben és az egyes helyiségekben az elektromos berendezések kapcsolóit, a közművek nyitó és záró szerkezetét, a tűzvédelmi felszereléseket és készülékeket bármilyen módon takarni.
- (3) A belső közlekedési utakat:
- folyosókat,
 - átjárókat,
 - lépcsőházakat
 - a kiürítési és menekülési útvonalakat
- tilos eltorlaszolni vagy leszűkíteni! A közlekedési utakat tárolásra igénybe venni még átmenetileg sem szabad.
- (1) Az ajtónyílásokat, a vészkijáratokat, a vészletrákat, illetve a vészkilépőket állandóan hozzáférhető módon kell tartani, műszaki felülvizsgálatukról folyamatosan gondoskodni kell. A terhelési próbát vészkijáratnál, illetve vészletránál legalább kétévenként felül kell vizsgáltatni, amiről jegyzőkönyvet kell kiállítani. Azoknak a helyiségeknek az ajtaját, melyekben emberek tartózkodnak, be- vagy lezárni még ideiglenesen sem szabad.

A tüzelő- és fűtőberendezések kezelése

7.§

- (1) A tüzelő- és fűtőberendezések és a környezetükben lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, (illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni), hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés mellett sem haladja meg a 60 Celsius fokot.
- (2) Tűz és robbanásveszélyes anyagot vagy éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetéktől és fűtőtestétől 1 méteres távolságon belül nem szabad elhelyezni.

(3) A fűtőberendezést csak az arra kioktatott személy (fűtő) kezelheti, az alábbi szempontok figyelembevételével:

- az oktatást a tüzelő berendezés használati utasításában rögzítettek szerint kell végrehajtani,
- a fűtőberendezést felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos, különösen az olyan berendezést, amely égésbiztosító berendezéssel nincs ellátva.
- csak államilag engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni,
- az égéstermékek elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

Az elektromos berendezések használata

8.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal elektromos berendezéseit, valamint az elektromos hálózatot, a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása alapján kell a – más jogszabályokban – előírt időközönként szakértővel tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni.
- (2) A Polgármesteri Hivatalban tartott közvetlen hőleadású elektromos berendezéseket (főzőlap, kávéfőző, vasaló, stb.) nem éghető (pl. azbeszt) lapon kell tartani, - lehetőleg nem éghető padozatú helyiségekben.
- (3) Elromlott vagy megrongálódott elektromos berendezést használni tilos! A javítatásról oly módon kell gondoskodni, hogy a kisebb berendezéseket át kell adni a városgondnokságnak, a nagyobb elektromos felszerelési tárgyak hibáját be kell jelenteni a városgondnokság vezetőjének. Az elektromos berendezések, felszerelések karbantartását csak szakképzett személy végezheti!
- (4) A Polgármesteri Hivatal területén csak szabványos kivitelű elektromos világító berendezések alkalmazhatók. A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek! Elektromos kapcsolószekrényben, vagy annak közvetlen közelében éghető anyagot tárolni tilos!
- (5) Tilos az olvadó biztosítékokat, megszakítókat dróttal áthurkolni (patkolni)! Használaton kívüli elektromos vezeték leszereléséről gondoskodni kell!

Tűzveszélyes tevékenység végzése

9.§

- (1) Tűzveszélyes tevékenységet csak olyan helyen lehet végezni, ahol tüzet vagy robbanást nem okozhat. Veszélyes tűzvédelmi tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi engedéllyel rendelkező személy folytathat. A tűzvédelmi engedélyt írásban a tűzvédelmi felelőse adja ki. A tűzvédelmi felelős távollétében a tisztségviselő jogosult a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére.

(2) A tűzvédelmi engedélynek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tűzveszélyes munkafolyamat leírását,
- a munkát végző személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát,
- a vonatkozó előírásokat és a tüzeset megelőzésének módját.

(1) Gazdasági szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső cégvezetőjének a feladata. Az engedélyt azonban be kell mutatni a Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi felelősének (munkaidőn túl a gondnoknak) aki azt a szükséges további helyi tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.

(2) Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig az engedélyező a szükséges felügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

III.

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

10.§

(1) A Polgármesteri Hivatal minden helyiségét, a bennük tárolt anyagok, a helyiségben alkalmazott technológiák és munkafolyamatok figyelembevételével tűzveszélyességi osztályokba kell sorolni.

(2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján a Polgármesteri Hivatal általánosan a „C” osztályba tartozik.

1.3. Tűzveszélyes „C” osztályba tartoznak az alábbi helyiségek:

- irattár,
- kazánház,
- összes irodahelység

A tűzoltó készülékek és berendezések

11.§

(1) A Polgármesteri Hivatal területén csak megfelelően karbantartott, könnyen kezelhető, hatóságilag engedélyezett tűzoltó készülékeket szabad tartani, a tűzveszélyességi osztályba sorolás szerinti számban. A tűzoltó készülékeket az előírások szerint évenként kell ellenőriztetni.

- (2) A tűzoltó készülékeket jól látható helyen, könnyen hozzáférhetően, a kijárat vagy a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- (3) A készülékeket helyükről elmozdítani, eltávolítani vagy rendeltetésükről eltérő célra használni tilos! Semmiféle anyagot nem lehet a tűzoltó készüléken elhelyezni, arra ráakasztani.

A tűzvédelmi oktatás

12.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit (teljes és részfoglalkozású) és megbízási szerződéssel alkalmazott dolgozóit munkába álláskor, továbbá évente egy alkalommal munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

- (2) A tűzvédelmi oktatás tartalma:

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége,
- tájékoztatás a tűzjelzés során az értesítendő telefonszámról
- a tűzvédelmi szabályzat előírásai,
- a tűzjelzés lehetőségei és módjai,
- a tűz esetén követendő magatartás,
- az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek használata,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

- (1) Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét az alkalmazott a tűzvédelmi oktatási naplóban aláírásával köteles igazolni.
- (2) Ha a köztisztviselő és más foglalkoztatott az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson nem vett részt valamilyen okból (betegség, szabadság) részére az oktatást a munkába állás napján kell megtartani.

A tűzvédelmi szemle

13.§

- (1) A tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és az ellenőrzés érdekében évente legalább egy alkalommal átfogó tűzvédelmi szemlét kell tartani. a Polgármesteri Hivatal területén. Az éves szemlén túl szükség szerint kell helyszíni tűzvédelmi ellenőrzéseket kell tartani.

- (2) A tűzvédelmi szemlén:

- a tisztségviselők,
- a tűzvédelmi felelős,
- a gondnok,
- a szervezeti egységek vezetői vesznek részt.

(1) A tűzvédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell az alábbiakat:

- a feltárt tűzvédelmi hiányosságokat,
- a megszüntetésért felelős illetékes személyt,
- a hiányosság megszüntetésének határidejét.

Tűzvédelmi dokumentumok őrzése

14.§

5.1. A Polgármesteri Hivatal a tűzvédelmi események és tevékenységek iratait a kézi irattárban tartja. A fontosabb iratok a következők:

- a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása,
- tűzvédelmi riadóterv,
- az elektromos felülvizsgálati szakvélemények,
- a tűzvédelmi szemlék és tűzriadó-próbák jegyzőkönyvei,
- a tűzvédelmi oktatások naplója,

IV:

TŰZRIADÓ TERV

A tűzjelzés módja

15.§

- (1) Minden dolgozó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, azonnal köteles tűzjelzést adni a tűzoltóságnak a következő telefonszámon: 105,
- (2) helyszínen tartózkodó személyeket hangosan figyelmeztetni kell „Tűz van!” kiáltással. A tűzriadó jele: szaggatott csengetés.

- (3) A tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni:

- a tüzeset helye, címe (kerület, utca, házszám, emelet)
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tűz terjedelme,
- emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e,
- a tűz bejelentőjének a neve,
- a jelzésre használt távbeszélő száma.

- (1) A tűzjelzéssel egy időben – szükség szerint – a tűzvédelmi felelős utasításaira el kell végezni a terület áramtalanítását, valamint intézkedni kell a központi gázcsap elzárásáról.

A tűz oltása

16.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal minden köztisztviselőjének és más foglalkoztatottjának kötelessége a keletkezett tűz oltásának azonnali megkezdése, a veszélyeztetett személyek és a Polgármesteri Hivatali vagyon mentése.
- (2) A tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltást vezető parancsnok utasításait végre kell hajtani, illetve a megítélése szerint szükséges eszközöket és berendezéseket rendelkezésre kell bocsátani a tűz leküzdése érdekében.
- (3) A tűzoltáshoz csak olyan nem éghető anyagokat (homok, víz, stb.) szabad használni, amelyek csökkentik az égő anyagok hőmérsékletét, illetve elzárják azokat az égést tápláló levegőtől. Elektromos meghibásodásból eredő tüzet – áramütés veszélye miatt – vízzel oltani tilos!

A helyiségek kiürítése

17.§

- (1) Amennyiben a tűzvédelmi felelős vagy a munkahelyi vezető úgy értékeli a helyzetet, hogy a tűz gyors eloltása kétséges, utasítást kell adnia a helyiségek azonnali elhagyására. Különös tekintettel kell lenni a mozgáskorlátozott vagy nehezen mozgó idős személyekre, illetve a kisgyermekre. A helyiségeket az ott tartózkodóknak fegyelmezetten kell elhagyniuk, ügyelve arra, hogy pánikhelyzet ne alakuljon ki.

V.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


A szabályzat hatálya és egyéb rendelkezések


18.§


- (1) Jelen szabályzat 2000 év január hónap 01 napjával lép hatályba.
- (2) A szabályzat tartalmát a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni a Polgármesteri Hivatal valamennyi alkalmazottja számára a titkársági irodában.

Kelt: Hajdúhadház, 2000. év január hónap 01 nap




.....
polgármester


.....
jegyző


szekretár