



VAILLANT eco TEC plus  
VU INT 656/4-5  
14-65 kW  
FLAMCO PRESCOR 1/2"  
1/2" Pe=1,5 bar  
FLAMCO  
FLEXCON C 50  
V=50 l; Pe=0,5 bar  
FLAMCO CLEAN  
1 1/2"  
FLAMCOVENT  
1 1/2"  
WILO STRATOS 25/1-6  
VAILLANT WH 40  
HIDRAULIKUS VÁLTÓ

JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK (60 °C)
- TERVEZETT FÜTÉSI VISSZATERŐ VEZETÉK (45 °C)
- TERVEZETT TAGOLÁSI VEZETÉK
- TERVEZETT BEEPITENDŐ ÚJ RADIÁTOR JELÖLÉSE
- ÖVENTROP A SZELEP+UNI LH TEROSZTATIKUS FEJ
- ÖVENTROP COMBI 4 VISSZATERŐ SZELEP
- FLAMCO AUTOMAT LÉGTelenítő

LÁDI és TÁRSA Mérnöki Iroda

Szolgáltatói Társaság

4032 Debrecen, Fűredi u. 98. Tel: (30)239-53-63; E-mail: ladi@t-email.hu

ladi

Tervező:	LÁDI TIBOR	Építettségész szakmérnök	G-T-09-0065
Terv tárgya:	HAJDÓHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (HAJDÓHADHÁZ, BOCSKAI TER 1.) KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ BELSŐ FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS HAJDÓHADHÁZ HUNYADI U. 1. HRSZ: 10001		
Rajz megnevezése:	KÖZPONTI FÜTÉS SZERELÉS TERVEZETT FÜGGŐLEGES CSÓTERV		
Rajzszám:	Tervszám:	Dátum:	Lépték:
GF-6	18/2016	2016. IV.	M=1:50