

**Minden Gazdasági szereplő
részére**

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata – „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” tárgyú közbeszerzési eljárás – Kiegészítő tájékoztatás és határidőhosszabbítás

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2019. január 30. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész 115. § (1) bekezdése alapján „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” tárgyában indított nyílt eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő kérdések érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre az alábbi válaszokat adja:

1. kérdés:

A műszaki dokumentációban szereplő 5-0-0 csatorna DN 100 átmérőjű 6 m hosszú átereszt a költségvetés nem tartalmazza, kérem tájékoztatásukat.

1. válasz:

A költségvetés valóban nem tartalmazta a jelzett műszaki tartalmat. Pótlólag kiadott költségvetés az adott tétellel módosításra került.

A pótoltt műszaki tartalom a költségvetés „5-0-0 jelű csatorna L=277m” névvel ellátott fejezet „Átereszt építése” c. alfejezetében került feltüntetésre.

2. kérdés:

A diesel üzemű szivattyú műszaki paraméterei nem ismertek. Kérem szíveskedjenek megadni a műszaki paramétereket a pontosabb árkalkuláció miatt.

2. válasz:

Az engedélyes terv tartalmazta szivattyú adatlapját, melyet pótlólag megküldünk.

A dokumentumban szereplő eszközzel műszakilag egyenértékű alkalmazható.

3. kérdés:

A műszaki dokumentációban füvesítés is szerepel, a költségvetés nem tartalmazza. Kérem tájékoztatásukat, hogy kell-e füvesítést végezni?

3. válasz:

Füvesítést szükséges végezni az általános áras szerződés részeként a töltésrészsű, területrendezés és földpadka kialakítás során.

4. kérdés:

A műszaki dokumentáció, illetve a vízjogi létesítési engedély nem tér ki a nagytömegű földmunka esetén a régészeti feltárássra, szakfelügyeletre. Kérem tájékoztatásukat, hogy kell-e régészeti feltárást végezni, vagy szakfelügyeletet biztosítani. Amennyiben kell, ki viseli a költségeit?

4. válasz:

Sem a rendezési terv, sem a vízjogi létesítési engedély nem tér ki a régészeti feltárássra. Azonban, mint valamennyi földmunka végzés során a régészeti szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt kötelező megkérni, melynek költsége az általány áras szerződés részeként a kivitelezőt terheli.

5. kérdés:

A műszaki dokumentáció a közművek hozzájárulásait nem tartalmazza, illetve a költségvetésben sincs feltüntetve a közművek szakfelügyeleti díja. Kérem tájékoztatásukat, hogy szüksége-e a közművek hozzájárulása, szakfelügyelete. Amennyiben igen, a költségeit ki viseli?

5. válasz:

A projekt során minimális közmű érintettség adódik, tekintettel arra, hogy a munkálatok jelenleg jellemzően használaton kívüli területen vannak. A szükséges közmű szakfelügyeleteket a munka megkezdése előtt kötelező megkérni, melynek költsége az általány áras szerződés részeként a kivitelezőt terheli.

6. kérdés:

A költségvetés nem tartalmazza az ideiglenes forgalomtechnika költségeit. A műszaki dokumentáció szerint a kivitelezés közlekedési utakat is érint. Kérem tájékoztatásukat, hogy kell-e ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket kihelyezni, a munkavégzés alatt forgalomirányítást végezni? Amennyiben kell, a költségeit ki viseli?

6. válasz:

A tervek szerint a fenntartó út a meglévő kerékpárúttól indul, azonban az építés során a felvonulási út tekintetében ennek használata nem javasolt, így a jelzett fenntartó út építése során történhet a kerékpárút minimális érintése. Amennyiben a kivitelező az építés során igénybe kívánja venni a kerékpárutat, akkor annak forgalomkorlátozását el kell végezni, melynek költsége az általány áras szerződés részeként a kivitelezőt terheli.

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat!

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldi az EKR rendszeren keresztül, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Eredeti ajánlattételi határidő:


- 2019. február 11. 11:00 óra

Meghosszabbított új ajánlattételi határidő:

- **2018. február 12. 11:00 óra**

Debrecen, 2019. február 5.

Tisztelettel:


PROCUREMENT AUDIT KFT
4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1
Adószám: 25011069-2-09
OTP: 11738008-20890937
Cégjegyzékszám: 09-09-026315

Galamb Csaba

Ajánlatkérő nevében eljáró

4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

Telefon: +36 303839689

Fax.: +36 52688948

E-mail: procurementkft@gmail.com

