

Címzettek: valamennyi ajánlattevő

Tárgy: 1. számú Kiegészítő tájékoztatás **TOP-1.1.3-15** kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című „TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001- azonosító számú projekt keretében” (Projekt címe: Hűtőház építése Hajdúhadházon) építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlattevők!

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:

1. kérdés: A szelemenek teljes mértékben ki vannak hagyva, (falváztartó, állmennyezet tartó és tető szelemenek). Az állmennyezet tartó szelemenek nincsenek benne az acélszerkezeti tervekben. Ez szándékos kihagyás vagy az állmennyezet a rácsostartó alsó levelére fog rögzülni?

Válasz: Az állmennyezet szelemenek rácsostartó alsó övére kerülnek rögzítésre.

2. kérdés: A szendvicspanel mennyisége 237 m²-el kevesebb mint a valós mennyiség.

Válasz: Javítva a költségvetésben.

3. kérdés: Az oldalfali trapézlemez mennyisége 74 m²-el kevesebb mint a valós mennyiség, továbbá a szegők mennyisége 235 fm-el kevesebb mint a valós mennyiség.

Válasz: Javítva a költségvetésben.

4. kérdés: A közbenső válaszfalnak nincs kialakítva tartó szerkezete, a gyorskapunak nincs kialakítva a fogadó szerkezete, a tolókapunak nincs kialakítva fogadó acélszerkezet, a kézsárnyú műanyag ajtónak nincs fogadó szerkezete.

Válasz: A kapuk fogadó szerkezetei berajzolásra kerültek, a válaszfalak fogadószerkezetei beszámításra kerültek az acélszerkezetbe és a költségvetésbe.

5. kérdés: Hűtéstechnikai alaprajzok (függőleges csőterv, alaprajzi csőterv), melyben szerepelnek a berendezési tárgyak elhelyezésének pontos helyei, és a hozzájuk vezető cső csőhálózat nyomvonalai.

Válasz: A hűtéstechnikai terveket csatoljuk.

6. kérdés: A kiírásban szereplő berendezési tárgyak pontos cikkszám szerinti meghatározása: mint pl: GACC RX40 elpárologtató (az rx40-es sorozatból többféle változat létezik Kw teljesítménytől függően), valamint a léghűtő kondenzátorra, a kompresszorra az ezekben használatos olaj pontos típusa és nem utolsó sorban az evaporatív egység pontos elhelyezésének megjelölése. Klímavédelmi hatóság felé való regisztrálás kinek a kompetenciája?

Válasz: A kivitelező feladata, kompetenciája, melyet a költségvetés tartalmazza.

7. kérdés: A jelenlegi vízóra akna megvalósulási helye a tervrajzokhoz képest az úttest másik oldalán van, az új hálózat kialakítása az úttest alatti átfúrással valósulhat meg. Az épület használatba vételi engedélyéhez, vízmintavételi jegyzőkönyv kinek a kompetenciája?

Válasz: A kivitelező feladata, kompetenciája, melyet a költségvetés tartalmazza.

Kérem, hogy a válaszokat szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.

Egyidejűleg az ajánlattétel elhalasztjuk, melyről a módosított Ajánlattételi Felhívás megküldésre kerül az EKR-ben.

Módosított ajánlattételi határidő: 2019. június 5. (szerda) 12.00 óra.

Debrecen, 2019. május 30.

Tisztelettel:



Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 90.