


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐSZEKRÉNY
FALBA SÜLLYESZTVE



KÉSZÜL : 1 DB

LEÁGAZÁS SZÁM				
MEGNEVEZÉS		Betáplálás	Mért fővezeték	
TELJESÍTM. [kW]		19,8		19,6
ÁRAMERŐSSÉG [A]				
VEZETÉK	TIPUS	NAYY		NYN
	KER.(mm ²)	4x16		5x10

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2021.01.	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234			ELLENŐR:	
			MEGBÍZÓ:			IR.VEZ.:	
				FOGYASZTÁSMÉRŐHELY	LAPOK SZ1		TERV SZÁM: GE-2
					LAP:1		RAJZ JEL: