

05. KÖZLEKEDŐ
18 C°; 395W

04. CSOMAGOLT ÁRU HÜTŐ
16 C°; 586W

03. ÉRLELŐ
18 C°; 395W

02. FÜSTÖLŐ
12 C°; 428W

01. ADALÉKANYAG RAKTÁR
18 C°; 452W

15. CSOMAGOLÓ-ANYAG RAKTÁR
16 C°; 424W

16. HŐKÖZPONT GÉPÉSZET
16 C°; 513W

17. ORVOSI IRODA
20 C°; 176W

18. DARABOLÓ BONTÓ
16 C°; 687W

14. KÖZLEKEDŐ
16 C°; 586W

HAJDÚ Smart
HGK-28
28kW;
2,9m3/h; C33

szennyvíz csatorna vezeték


ø110PVC-KG védőcső

PE80G DSR11 ø32*3
gáztömörítővel

2.00m

1" a

 építendő földgázgáz vezetékek
 meglévő gázvezetékek

SZETERV V M é r n ö k i r o d a K f t .		4220 Hajdúhadházi, Kossuth u. 5. / 1/9. szeterv@t-online.hu 3630/9455151	
			Felelős tervező Szegei Sándor G-09-0471
Alíráások:			
Megbízó: Hajdúhadházi Városi Önkormányzat 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1..			
Létesítmény:	KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHID 4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/80		Dátum: 2017. 02.
Terv:	GAZELLÁTÁS TERVE alaprajz, függőleges csőterv, helyszínrajz		Rajzsám.: GG-018.1/17
Tervtípus:	KIVITELI		Lépték: M 1:50
			Méret: