


LEÁGAZÁS SZÁM		V	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
MEGNEVEZÉS		Betáp	Világítás	Kazán	Fűtés keringt.sziv.	Fűtés keringt.sziv.	Fűtés keringt.sziv.	Cirkulációs sziv. HMV	Tartalék	Bojler
TELJESÍTM. [kW]		4 / 3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1		
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
VEZETÉK	TIPUS	NYV	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu		MBCu
	KER.(mm ²)	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x2,5

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2016.05.03	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234	HAJDÚHADHÁZ, HUNYADI U. 1. KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA		ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-7
			MEGBÍZÓ:	KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAPOK SZ3 LAP:1	IR.VEZ.:	RAJZ JEL:




LEÁGAZÁS SZÁM		E8	E9	E10					
MEGNEVEZÉS		Kazán vez.szab.	Tartalék	230V dugalj					
TELJESÍTM. [kW]		0,1		1,0					
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
VEZETÉK	TIPUS	MBCu		MBCu					
	KER.(mm ²)	3x1,5		3x2,5					

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2016.05.03	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234	HAJDÚHADHÁZ, HUNYADI U. 1. KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA		ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-7
			MEGBÍZÓ:	KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAPOK SZ3 LAP: 2	IR.VEZ.:	RAJZ JEL:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SCHRACK WSM (IP55)
 FALRA SZERELVE



A terven szereplő alkatrészek tipusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2016.05.03	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR				
			V-T(18)/09-0234	TERV:	LAPOK SZ3	ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-7
			HK-HSZ/09-0234				
			MEGBÍZÓ:	KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAP: 3	IR.VEZ.:	RAJZ JEL: