



HMV keringési szivattyú
Grundfos UP 15-14 BU80 (1-230V)
programkapcsoló órával



V1-C 650x450x250 mm-es falba szilveszter
tűzcsepyszekrény, lemeztetővel, tömlőtartó dobbal,
30 m tömlővel, sugárcsővel



JELMAGYARÁZAT:

- Hűtőközeg vezeték, horgacél, Henco
- Kerülő vezeték, horgacél, Henco
- Hűtőközeg vezeték, horgacél, Henco
- Cirkulációs vezeték, horgacél, Henco
- Csatorna vezeték, PVC, KG-PVC, PP-R
- 1/2" AH-MOFEM kazánfűtő-űrtő golyóscsap
- Ármucell Tubolit DG 13mm víz, csőhéj szigetelés

Előrejel:	Tervező:	Dátum:
Hajdúhadházi Város Önkormányzata	KIVITELI	2020.11.10
4242 Hajdúhadházi Booskai tér 1.	VIZELLÁTÁS-CSATORNAZÁSI TERV	
Munka tárgya:	Generál tervezés:	Térkép:
VÁROSI BŐLCSŐDE BŐVÍTÉSE		M 1:50
4242 Hajdúhadházi Béke u. 54/A.		
Hírsz.: 10239	Értékelés tervező:	Rajzszám:
Terv:	BALOGH ENDRE GT-09-0039	4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
FÖLD SZINTI ALAPRAZ		GVCS-02