

BETONACÉL–KIMUTATÁS

Jel	db	ø	Hossz	Tömeg/Pos	ø8	ø12	ø14	ø16
		[mm]	[m]	[kg]				
1	76	16	1.20	144.10				91.20
2	10	16	8.75	138.25				87.50
3	5	16	11.50	90.85				57.50
4	4	16	11.00	69.52				44.00
5	2	16	6.00	18.96				12.00
6	4	16	4.80	30.34				19.20
7	8	16	1.65	20.86				13.20
8	6	16	6.50	61.62				39.00
9	6	16	7.00	66.36				42.00
10	13	16	7.50	154.05				97.50
11	4	16	3.80	24.02				15.20
12	4	16	6.65	42.03				26.60
13	4	16	3.00	18.96				12.00
14	4	16	2.45	15.48				9.80
15	8	16	10.00	126.40				80.00
16	2	16	9.00	28.44				18.00
17	2	16	8.00	25.28				16.00
18	2	16	6.20	19.59				12.40
19	1	12	250.00	222.00	250.00			
20	391	8	1.28	197.69	500.48			
21	323	8	1.44	183.72	465.12			
22	60	14	1.30	94.38			78.00	
Összhossz / ø [m]					965.60	250.00	78.00	693.10
Fm. tömeg / ø [kg/m]					0.395	0.888	1.210	1.580
Össztömeg / ø [kg]					381.41	222.00	94.38	1095.10
Össztömeg [kg]								1792.89

A1 alaptest (ø100 cm)

készül: 18 helyen

Tg1 talpgerenda

Összhossz: 25.14 m

M 1:25



A2 alaptest (ø80 cm)

készül: 27 helyen

Tg2 talpgerenda

Összhossz: 80.40 m

M 1:25





Az alsó hossztávasakat csak a pontalapok felett szabad toldani, a felső távasalást az alapok között kell, teljes átfedési hosszakkal toldani!

Tg3 talpgerenda

Összhossz: 15.04 m

M 1:25



Tg4 talpgerenda válaszfalak alatt

Összhossz: 56.28 m

M 1:25



Pillér kitüskézés elhelyezése

talpgerendákban **M 1:25**



A fővasak elhelyezése a tervezett pillérkontúroktól 7–7 cm-re.

19 4ø12–250.00 alsó–felső távas
Folyóméterben

A talpgerendák alatti talpgerendákban elhelyezendő vasalás leszabása, helyszíni méretfelvétel után. Az alsó hossztávasakat csak a pontalapok felett szabad toldani, a felső távasalást az alapok között kell, teljes átfedési hosszakkal toldani!

Tg vb. talpgerendák sarok toldásai főfalak alatt

készül: 8 helyen

M 1:25

Tg vb. talpgerendák bekötő toldásai főfalak alatt

készül: 7 helyen

M 1:25

A területről 2010 januárjában a Minaret 2000 Kft., Markó András készített talajmechanikai szakvéleményt

A szakvélemény alapján a terület jellemzői
Az épület helye beépítetlen feltáltott terület. A rendezett terepszint kialakításához 0.2–0.3 m tereprendezés szükséges.

Térszínen
1.2–1.3 m–ig fekete, sötétszürke vegyes, laza humuszos homok ill. feltöltés található.
Második rétegben
2.1–2.2 m–ig sárgásbarna közepesen tömör homokos iszap. Alapozás szempontjából gyenge teherbírású.
Harmadik rétegben
2.7 m–ig szürkéssárga homokos iszap.
Negyedik rétegben
3.7–4.2 m–ig sárgásszürke tömör iszapos finomhomok.
Ötödik rétegben
6.0 m–ig szürke finomhomok.

A feltárás idején a talajvíz a terep alatt 0.55 m. A nyugalmi –0.75 mBf állandósult.
Maximális talajvíz –0.70 mBf szinten várható. A talajvíz betonra nem agresszív.

A jóvasalt alapozási mód: pont (kút) alapozás – 3.20 m síkon,iszapos finom homok rétegben.
Jóvasalt a mélyített pontalapok készítése vasbeton talpgerendázattal.

Talajízkai jellemzők:
térfogatsúly: 19.2 kN/m3
súrlódási szög: 28°
kohézió: – kPa
drénezetlen nyírószilárdság, Cu= 115 kPa
határfeszültségi alapérték: – kPa
összenyomódási modulus, Es= 14 MPa
ágyazási tényező: C= – kN/m3

A feltárt talajok F–II fejlési és N tömörítési osztályba sorolhatók. Teherviselő feltöltésre nem alkalmas.

A talajvíz alatt a munkák (ha erre szükség van, lenne) száraz munkaterület igény esetén vákuum kutas (esetleg más) vízteleníés mellett végezhetők, míg maga az alapozás jóvasolt módja védőcső mellett víz alatti kotrás betonozás alkalmazásával végezhető.
A markolt pontalapos "csöppös" megoldás mellett a víztelenítési gond elkerülhető.

A vastag feltöltés miatt a belső földszinti padozat alá a kivitelezéskor a helyettesítő megfelelő de legalább 0.4 m–es leszedés és termett talaj és homokos kavics talajcsere réteg beépítése a ± 0.00–tól függően szükséges (a pontalapok földje belső feltöltésre nem alkalmas). A jóvasalt, hogy vasalt aljzatot az alapokra, gerendarácsra kell terhelni, itt ugyancsak megoldás lehet még, hogy a falak mellett állatócövel, de vasalva (ez nem vasbeton) készül az aljzat "lemeze". A visszatöltésre kerülő talajokat általában Try T = 85 %, míg kavicsos jövító réteg esetén Try % 95 % relatív tömörség eléréséig kell tömöríteni .

A mélyített pontalapok alapgádrei várhatóan ideiglenesen (gyors kibetonozás esetén) függőleges földfalfal is állékonyak maradnak. Az alapokat "csipegető markalóval" lehet kiemelni.
A betonozást az alaptámbók kiemelését követően rögtön meg kell kezdeni! A kiemelés során laklási hámlásokra, beszakadásokra számítani lehet, magas talajvízszint esetén védőcsövet kell kell készíteni az alapokat. Próba alaptest készítése szükséges a talajvíz magasság és beáramlási sebességének megállapításához.
A kivitelezés során minden alaptest esetén ellenőrizni kell az altalajt az alapsíkon. Meg kell győződnünk róla, hogy az alapozási síkon a termett talaj megtalálható. Feltáltésre alapozni nem szabad! Szükség esetén az alapsíkot mélyíteni kell!
Az építés alatt, az alapgádrák kiemelése során várhatóan talajvízzel kell számolni. Ha az alapozáskor az alapsík fölé emelkedik a talajvízszint, akkor bélésczó alkalmazása szükséges.

Az alaptesteket a tervezett szintig, de min. 10cm–t a teherhordó talajba be kell mélyíteni. Minden egyes alapgádör alján ellenőrizni kell a teherhordó talaj meglétét!
A földmunka utolsó 10 cm–ét közvetlen a betonozás megkezdése előtt szabad kiemelni.
Visszatöltésre kerülő talajt és ágyazatot 15 cm–es rétegekben tömöríteni kell.
Az alapozás építését csak jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezheti
a helyszínen tartózkodó felelős műszaki vezető irányításával!
Építés során az Msz 15004–89 előírásait be kell tartani.

Anyagjelölések:
- Beton szerkezet
- Vasbeton szerkezet
- Meglevő talpzat
- Fagyálló sovány beton vagy kavicsfeltöltés
- Teherhordó vázkerámia falazat
- Hőszigetelés

±0.00=
Betonminőség:
Vasalatlan beton pontalapok: C12/15–XOb(H)–32–F2 MSZ 4737–1:2002
Vasbeton talpgerenda: C25/30–XC2–24–F3 MSZ 4737–1:2002
Szerelőbeton: C12/15–XOb(H)–16–F2
Betonacél: B500B. Toldási hossz 50xD. – 16 mm vas esetében 80 cm, 14 mm vas esetében 70 cm, míg 12 mm vas esetén 60 cm.
Betontakarás min 4.0 cm.
Szerkezeti acél: S235 JR. Felületvédelmi osztály MSZ EN ISO 12944:2000 sz.
A vasbeton talpgerendák alatt min. 5–10 cm vastag szerelőbetont kell készíteni!
A külső, fűtetlen térrel érintkező, vasbeton talpgerendák alatt a fagyhatárig sovány beton fagyálló nyt vagy fagyásra érzékeny kavics feltöltést kell készíteni!
A talpgerendákba kerülő betonacél vasszerelés a talajjal nem érintkezhet!

Az alapozási sík: –3.20 m.

A vasbeton talpgerendákban elhelyezendő vasak méreteit helyszíni méretfelvétel után lehet leszabni.

Az alsó hossztávasakat csak a pontalapok felett szabad toldani, a felső távasalást az alapok között kell, teljes átfedési hosszakkal toldani!

A betonacél vasszerelés kialakítása bonyolult és összetett, ezért a vasszerelését is kellő gondossággal és szakmai felkészültséggel, a tervek alapján kell elkészíteni. Kivitelezéséhez megfelelő szakmai tudású és felkészültségű szakemberekel kell alkalmazni!
A terveken megadott pót– és sűrítési vasalások elhelyezésére és kivitelezésére fokozott figyelmet és annak pontos kivitelezését kérem!

A szigetelések kialakítását, azok csomópontjait lásd ÉPÍTÉSZ Kiviteli terveken!
A gépészeti áttörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!

KITŰZÉS ÉPÍTÉSZ TERVEK SZERINT! A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Létesítmény megnevezése:
VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE STATIKAI KIVITELI TERVE
HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a., hrsz.: 10239

Rajz megnevezése:
Alapozási terv
Alaprajz, metszet és részletek

Tervfőjz: Kiviteli
Tervszám: 20/20
Dátum: 2020.05.31.
Lépték: 1:50 1:25
Rajzterület: 1100x840 mm

Vezető tervező:
Egyeztetők:
Tervező: Horváth Zoltán okl.épm. T–1/09–0627
Építész | Gépész | Elektromos
Szerkesztő:

Rajzszám: **S-1**