JELMAGYARÁZAT :

- tervezési fűtési előremenő vezeték (65°C)
- tervezési fűtési visszatérő vezeték (55°C)
- légtelenítő vezeték

	ÁHA-MAPRÉM gyűrűscsap, PN16
	D-ÉG közcsatlapos lemezű, (+120°C, mesterlökésekre)
	D-ÉG nyomásmérő, fecskerét csappal, 0÷4 bar
	Automata szerelőgörlővel, SPIROTOP 4B050 tip.
	1/2" ÁHA-MOFEM tisztaműhő-áztató gelvécsap
	Átmenő Talvéd DG 13mm vtg. csőhöz csigázó

Építész:	Tervfajta:		Dátum:
Hajdúdaház Város Önkormányzata 4242 Hajdúdaház Bocskai tér 1.	KIVITELI BELSŐ FŰTÉSSZERELÉS TERV		2020.11. hó
Munkaszám:	Generál tervező:		Méretarány:
VÁROSI BŐLCSŐDE BŐVÍTÉSE 4242 Hajdúdaház Béke u. 54/A. Hrsz.: 10239	Automata szerelőgörlővel, SPIROTOP 4B050 tip.		M 1:50
Tervező:	Építészetvezető tervező:		Rajzszám:
KAZÁNHÁZ FÜGGŐLEGES CSŐTERV	BALOGH ENDRE GT-09-0039 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.		GF-02