

FISHER Comfort Plus FSAI-CP-90BE3

Q_h=2,7 kW, Q_f=2,8 kW
776x540x320mm
Feszültség (V): ~230 V/50Hz
Áramfelvétel: 6,8 A
Üzemi határok: hűtés: -15°C, +43°C
Üzemi határok: fűtés: -22°C, +24°C

nyitott terasz
cs.mentes ker.
11,51 m²

konyha étkező
kerámia kerámia
8,74 m² 13,23 m²

t=22 °C
Q=1085 W

FISHER FOAI-CP-90BE3

Oldalfali beltéri egység
Q_h=2,7 kW
Q_f=2,8 kW

kmr
kerámia
2,63 m²

t=18 °C
Q=210 W

fürdősz
kerámia
4,29 m²

t=24 °C
Q=242 W

et
kerámia
3,38 m²

t=18 °C
Q=242 W

VIGO 600W
Elektr. Tör. Szárító
Teljesítményvezérelt
Q_{fűtés}=0,6 kW
500x1250 mm
Hálózati bekötés: 1/N/PE~ 230V
Névleges áramfelvétel: 2,6A

Stiebel Eltron CON 10 Premium
Q_{fűtés}=1,0 kW
469x470x126 mm
Hálózati bekötés: 1/N/PE~230V
Frekvencia: 50/60 Hz
Névleges áramfelvétel: 4,3 A
Lebiztosítás: 10 A
Készenléti teljesítmény: 0,2 W

szoba
szalagparketta
12,97 m²

t=22 °C
Q=721 W

Stiebel Eltron CON 15 Premium
Q_{fűtés}=1,5 kW
469x625x126 mm
Hálózati bekötés: 1/N/PE~230V
Frekvencia: 50/60 Hz
Névleges áramfelvétel: 6,5 A
Lebiztosítás: 10 A
Készenléti teljesítmény: 0,2 W

FISHER FOAI-CP-90BE3

Oldalfali beltéri egység
Q_h=2,7 kW
Q_f=2,8 kW

nappali
szalagparketta
20,28 m²

t=21 °C
Q=927 W

FISHER Comfort Plus FSAI-CP-90BE3

Q_h=2,7 kW, Q_f=2,8 kW
776x540x320mm
Feszültség (V): ~230 V/50Hz
Áramfelvétel: 6,8 A
Üzemi határok: hűtés: -15°C, +43°C
Üzemi határok: fűtés: -22°C, +24°C

JELMAGYARÁZAT:

ELEKTROMOS FALI PARAPET RADIÁTOR

ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐ SZÁRÍTÓ

KLÍMA KONDEZ

KLÍMA RÉZCSŐ

KLÍMA RÉZCSŐ

ZÁRTCELLÁS SZIGETELÉS

MEGJEGYZÉS:

- A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessenek egymással.
- Kültérben lévő kondenz vezetékeket szigeteléssel kell ellátni!
- Vezetékeket kábelcsatornába kell szerelni!
- Kültérben lévő kondenz vezetéket a szigetelés alatt kísérő fűtéssel kell ellátni!

MEGNEVEZÉS:

LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL
DÖNTÉSE SZERINT

4221 HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI UTCA 39. HRSZ.: 12844/2

RAJZ TÁRGYA:

FÜTÉS SZERELEÉS
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

MUNKATÁRS:

RÉKASI GERGELY

TERVEZŐ:

ÖTVÖS IMRE

G-09-01221

KELT:

2021.01.

MUNKASZÁM:

LÉPTÉK:

1:50

RAJZSZÁM:

F-01